



35, impasse des Canhards 33160  
Boisseron Siret : 83881854000018

Prescripteur : **Association syndicale libre**  
26, place Auguste Rodin  
34000 Montpellier

Références clients : **00000538**  
Rapport numéro : **1301121**  
Date d'intervention : **Le: 30/11/2021**

Périodicité : → **Triennal**  
Numéro de l'appareil de contrôle : → **99928**  
Appareil de contrôle utilisé : → **Débitmètre DB100CL OREO**



Lieu de Vérification: →

**Poteau Incendie numéro 1852**  
Parking Rue Camille Claudel  
34000 Montpellier



Intervenant (s)  
Abry incendie →

**Jean Michel Abry**



Coordonnées GPS →

**43°37'54"N 3°52'52"E**



Poteau incendie de 100 mm

Poteau N°	Emplacement	Point de mesurage	Débit mesuré m3/h	Pression dynamique mesurée en bar	Pression statique mesuré en bar
1852	Parking	Pleine ouverture	127	1.4	3,8

Observation :

**Prévoir deux bouchons symétrique de 65 et un bouchon 100 mm**



35 Impasse des Canhards  
34160 Boisseron  
Tel : 04 67 29 96 58  
Siret : 83881854000018



35, impasse des Canhards 33160  
Boisseron Siret : 83881854000018

Prescripteur : **Association syndicale libre**  
26, place Auguste Rodin  
34000 Montpellier

Références clients : **00000538**

Rapport numéro : **1301121**

Date d'intervention : **Le: 30/11/2021**

Périodicité : **Triennal**  
 Numéro de l'appareil de contrôle : **99928**  
 Appareil de contrôle utilisé : **Débitmètre DB100CL OREO**



Lieu de Vérification:

**Poteau Incendie numéro 1852**  
Parking Rue Camille Claudel  
34000 Montpellier



Intervenant (s)  
Abry incendie

**Jean Michel Abry**



Coordonnées GPS

**43°37'54"N 3°52'52"E**



Poteau incendie de 100 mm

Numero du poteau	Robinet(s) et vannes de branchement		Écoulement d'eau		Manœuvre d'ouverture		Examen visuel de l'état apparent	
	Satisfaisant	Non satisfaisant	L'eau d'écoulement et claire <b>OUI</b>	<b>NON</b>	Le dispositif d'ouverture est facilement manœuvrable <b>OUI</b>	<b>NON</b>	Satisfaisant	Non satisfaisant
1852	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Observation : **Prévoir deux bouchons symétrique de 65 et un bouchon 100 mm**

**Abry Incendie**  
35 Impasse des Canhards  
34160 Boisseron  
Tel: 04 67 24 96 58  
Siret : 83881854000018